

Акт №

по результатам проверки температурного режима квартиры

"29" ноября 2012 г.

Г.

Мы, нижеподписавшиеся,
 Представитель *инженер ЖЭУ-64 Сарайткенов Ч.А.*
 Представитель *технический ЖЭУ-64 Воронцов В.В.*
 Представитель
 Представитель
 Заявитель *Васильева Т.Ф.*
 (наименование ТСЖ, управляющей компании, тепло снабжающей организации и т. п.)
 (собственник квартиры, потребитель коммунальных услуг)

проверили работу системы отопления, произвели замеры температуры воздуха в квартире
 расположенной по адресу: ул. *Гагарина* дом *289* корп. кв. *23*
 Квартира —комнатная, из них угловых *нет*, площадь квартиры кв. м., этаж,
 санузел / ванная *совмещенный*, балкон / лоджия *нет*, полы *линолеум*
 (совмещенный, отдельные) (кол-во) (покрытие)
 серия дома, год постройки и составили настоящий акт.
 При проведении обследования установлено:

1. Температура наружного воздуха *-19* °С.

2. Параметры теплоносителя на вводе в дом:

	Норматив °С	Факт °С		Норматив °С	Факт °С
Т под.			Р под.		
Т обр.			Р обр.		

3. Температура воздуха в помещениях квартиры:

Помещение	Площадь кв.м.	Норматив °С	Факт °С
Комната 1	<i>20 м²</i>		<i>21°C</i>
Комната 2	<i>20 м²</i>		<i>22°C</i>
Комната 3	<i>16 м²</i>		<i>21°C</i>
Комната 4			
Кухня	<i>7 м²</i>		<i>21,4°C</i>
Туалет			
Совмещенный сан. узел			
Коридор			

4. Температура воздуха в местах общего пользования:

	Норматив °С	Факт °С
Межквартирный коридор		<i>16°C</i>
Лестничная клетка		

5. Утепление входной двери квартиры: *утеплено*

6. Тип окон и состояние оконных заполнений: *металл*

7. Остекление балкона / лоджии: *нет*




8. Нагревательные приборы: *8 секций*
(наименование, тип, количество секций)

9. Дополнительные данные о квартире:

Заключение комиссии:

.....
.....
.....
.....

Подписи

Восенков Р.В. (организация, должность)	/	(ф.и.о.)	/		" "	20...г.
Сараев И.И. (организация, должность)	/	(ф.и.о.)	/		" "	20...г.
Ворожова В.В. (организация, должность)	/	(ф.и.о.)	/		" "	20...г.
..... (организация, должность)	/	(ф.и.о.)	/	" "	20...г.
..... (заявитель)	/	(ф.и.о.)	/	" "	20...г.

Примечание:

Замер температуры в квартире производился поверенным (тип, марка прибора)
с ценой деления °С. Для замера температурных и гидравлических параметров
теплоносителя на вводе в дом использованы своевременно поверенные (тип, марка прибора)