

по результатам проверки температурного режима квартиры

г. Новосибирск

"30" ноября 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
 Представитель инженер п.п. 64 Сарайкина И.А.
 Представитель Александров-Савельевский Александр В.А.
 Представитель
 Представитель
 Заявитель Хусенов И.И.
(наименование ТСЖ, управляющей компании, тепло снабжающей организации и т. п.)
(собственник квартиры, потребитель коммунальных услуг)

проверили работу системы отопления, произвели замеры температуры воздуха в квартире
 расположенной по адресу: ул. Кудрявцева дом 25 корп. кв. 30
 Квартира 2 -комнатная, из них угловых нет, площадь квартиры 44 кв. м., этаж 5,
 санузел / ванная раздельно, балкон / лоджия нет полы линолеум
(совмещённый, раздельные) (кол-во) (покрытие)

серия дома, год постройки и составили настоящий акт.
 При проведении обследования установлено:

1. Температура наружного воздуха -22 °С.

2. Параметры теплоносителя на вводе в дом:

	Норматив °С	Факт °С		Норматив °С	Факт °С
Т под.		<u>89</u>	Р под.		<u>5,4</u>
Т обр.		<u>52</u>	Р обр.		<u>4,4</u>

3. Температура воздуха в помещениях квартиры:

Помещение	Площадь кв.м.	Норматив °С	Факт °С
Комната 1	<u>20 м²</u>		<u>19,1 °С</u>
Комната 2	<u>18 м²</u>		<u>20,2 °С</u>
Комната 3			
Комната 4			
Кухня	<u>6 м²</u>		<u>20,2 °С</u>
Туалет			
Совмещенный сан. узел			
Коридор	<u>6 м²</u>		<u>20,4 °С</u>

4. Температура воздуха в местах общего пользования:

	Норматив °С	Факт °С
Межквартирный коридор		<u>16 °С</u>
Лестничная клетка		<u>16 °С</u>

5. Утепление входной двери квартиры: утеплена
 6. Тип окон и состояние оконных заполнений: растек
 7. Остекление балкона / лоджии: остеклен
 8. Нагревательные приборы: би металл
(наименование, тип, количество секций)

9. Дополнительные данные о квартире:
на кухне батарея имеет
рециркуляционные клапаны, плохарила
замеса крапов

Заключение комиссии:

необходима замена
регуляторов на Кранов

Подписи

Сарайткина	/		/	Сарайткина	" 30 "	" 11 "	20 22 г.
(организация, должность)		(ф.и.о.)		(подпись)			
Нусель ИИ	/		/		" 30 "	" 11 "	20 22 г.
(организация, должность)		(ф.и.о.)		(подпись)			
Колесников В.А	/		/		" 30 "	" 11 "	20 22 г.
(организация, должность)		(ф.и.о.)		(подпись)			
	/		/		" .. "		20 .. г.
(организация, должность)		(ф.и.о.)		(подпись)			
	/		/		" .. "		20 .. г.
(заявитель)		(ф.и.о.)		(подпись)			

Примечание:

Замер температуры в квартире производился поверенным термометром
(тип, марка прибора)
с ценой деления °С. Для замера температурных и гидравлических параметров
теплоносителя на вводе в дом использованы своевременно поверенные
(тип, марка прибора)