


В ответ на Ваше обращение на сайт №15124 сообщая следующее.  
01.12.2022 в Вашей квартире были проведены замеры температуры воздуха, о чем составлен акт подписанный Вами. Температура воздуха в помещении соответствует норме.

Приложение:

1. Акт замера температуры воздуха от 01.12.2022 на 1 л.

Начальник участка «Держинский»



Мельников Р.Г.

Исп. Ильичёва И.В.  
8 923 777 43 53

Акт  
замера температуры воздуха в помещении.

кв. № 58 ул. Полякова д. № 1

г. Новосибирск

«01» 12 2022г

комиссией в составе: инженер ЖЭУ Харманов А.В.

в присутствии квартиросъемщика Музараров Д.М.  
произведен контрольный замер температуры воздуха в квартире и выявлено следующее

1. квартира расположена на 5 этаже 5 этажного жилого дома (панельный, кирпичный, деревянный).

2. окна в квартире остеклены на 100 %, рамы закрыты на шпингалеты, щели заклеены окна пластиковые, форточки открыты, щели не заклеены.

3. входные двери одинарные, двойные, (не) утеплены.

4. балконные двери не закрыты на шпингалеты, не утеплены.

5. тип отопительных приборов конвектор подключены в соответствии с проектом, самовольно.

6. температура измерялась спиртовым и электронным термометром и показала следующие параметры:

комната площадью 12 м<sup>2</sup> температура 24°С

комната площадью 18 м<sup>2</sup> температура 24°С

комната площадью \_\_\_\_\_ температура \_\_\_\_\_

комната площадью \_\_\_\_\_ температура \_\_\_\_\_

кухня площадью 8 м<sup>2</sup> температура 22°С

высота помещений 2,5 м.

7. параметры в ИТП на дату измерения температуры в квартире

по графику

фактически

температура подачи 74 давление 6,6 температура подачи 75 давление \_\_\_\_\_

температура обратки 57 давление 4,2 температура обратки 55 давление \_\_\_\_\_

8. температура наружного воздуха -18

Предложения комиссии: Проверить батареи

Подписи комиссии: Варшавский

Квартиросъемщик кв. № 58 Музараров Д.М.

Замер температур проводился прибором