

**Акт № 2023-НС/ГН-4237**  
**гидравлической настройки**



Дата оформления: 29 .06 .2023 г.

**Контрагент**

Наименование: ЗАО "УК "СПАС-Дом"

Адрес: 630004, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Федора Ивачева, д.5

Телефон: 79237774123

**Объект**

Наименование: жилой дом

Адрес: обл Новосибирская , г Новосибирск, пр-кт Красный, 102/4

**Установлено дроссельное устройство:**

№ п/п	№ теплового пункта	Вид тепловой нагрузки	Место установки, трубопровод	Тип дросселя	Диаметр дросселя, мм	№ пломбы	Статус
1	1	Отопление	Подающий трубопровод	Сопло	6,5		
2	2	Отопление	Подающий трубопровод	Сопло	6,6		
3	3	Отопление	Подающий трубопровод	Сопло	6,7		

Ответственность за сохранность пломб возлагается на абонента.

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О	Вид подписания	Подпись	Дата
Тепловая инспекция СИНИ ООО «НТСК»	Представитель по доверенности	Алимов Р.В.			29.06.2023
ЗАО "УК "СПАС-Дом"	Инженер	Альберти А.А.	SMS		29.06.2023

Акт № 2023-НС/ПОС-4470  
промывки и опрессовки сетей  
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 29.06.2023 г.

Контрагент

Наименование: ЗАО "УК "СПАС-Дом"  
Адрес: 630004, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Федора Ивачева, д.5  
Телефон: 79237774123  
Лицевой счет: 3270000185, 3426000002, 3522000508, 3526109798, 3622013586, 3626075215

Объект

Наименование: жилой дом  
Адрес: обл Новосибирская, г Новосибирск, пр-кт Красный, 102/4  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: ТЭЦ-5

Расчет по приборам учета: Да

Результаты промывки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№2: Элеватор Отопление			Водопроводная вода					Выполнена	
2	№1: Элеватор Отопление			Водопроводная вода					Выполнена	
3	№3: Элеватор Отопление			Водопроводная вода					Выполнена	

Результаты опрессовки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	6,0	10	0,0	Выполнена	
2	№2: Элеватор Отопление	6,0	10	0,0	Выполнена	
3	№3: Элеватор Отопление	6,0	10	0,0	Выполнена	

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	10	0,0	Выполнена	
2	2	10,0	10	0,0	Выполнена	
3	3	10,0	10	0,0	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
ЗАО "УК "СПАС-Дом"	Инженер	Альберти А.А.	SMS		29.06.2023
Тепловая инспекция СИНИ ООО «НТСК»	Представитель по доверенности	Алимов Р.В.			29.06.2023