

по результатам проверки температурного режима квартиры

г. Новосибирск

" 13 " декабря 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся,  
 Представитель Иванов И.И. № 64 Сарайковский И.А.  
 Представитель техник Кротова В.А.  
 Представитель .....  
 Представитель .....  
 (наименование ТСЖ, управляющей компании, тепло снабжающей организации и т. п.)  
 Заявитель Торопова И.С.  
 (собственник квартиры, потребитель коммунальных услуг)

проверили работу системы отопления, произвели замеры температуры воздуха в квартире расположенной по адресу: ул. Александровская дом 2 корп. .... кв. 54  
 Квартира 4 -комнатная, из них угловых 2, площадь квартиры 118 кв. м., этаж 4,  
 санузел / ванная раздельные, балкон / лоджия есть, полы .....  
 (совмещённый, раздельные) (кол-во) (покрытие)  
 серия дома ....., год постройки ..... и составили настоящий акт.  
 При проведении обследования установлено:

1. Температура наружного воздуха -28 °С.
2. Параметры теплоносителя на вводе в дом:

	Норматив °С	Факт °С		Норматив °С	Факт °С
Т под.	<u>98°C</u>	<u>90°C</u>	Р под.		<u>5,0</u>
Т обр.	<u>54°C</u>	<u>44°C</u>	Р обр.		<u>38 см</u>

3. Температура воздуха в помещениях квартиры:

Помещение	Площадь кв.м.	Норматив °С	Факт °С
Комната 1	<u>12 м²</u>		<u>16°C</u>
Комната 2	<u>19 м²</u>		<u>16,6°C</u>
Комната 3	<u>9 м²</u>		<u>16,5</u>
Комната 4	<u>16 м²</u>		<u>17,9°C</u>
Кухня			<u>14°C</u>
Туалет			
Совмещенный сан. узел			
Коридор			<u>15°C</u>

4. Температура воздуха в местах общего пользования:

	Норматив °С	Факт °С
Межквартирный коридор		
Лестничная клетка		

5. Утепление входной двери квартиры: утеплена
6. Тип окон и состояние оконных заполнений: пакетик, дерево
7. Остекление балкона / лоджии: нет
8. Нагревательные приборы: биметалл  
 (наименование, тип, количество секций)
9. Дополнительные данные о квартире: подогрев металлопластиков по всей квартире и на кухне.

Заключение комиссии:

.....  
.....  
.....

Подписи

<i>инженер</i> ..... (организация, должность)	/	<i>Сарайкина</i> ..... (ф.и.о.)	/	<i>Савва</i> ..... (подпись)	" 13 " 12	20 23 г.
<i>техник</i> ..... (организация, должность)	/	<i>Кремлова</i> ..... (ф.и.о.)	/	<i>Павел</i> ..... (подпись)	" 13 " 12	20 23 г.
..... ..... (организация, должность)	/	..... ..... (ф.и.о.)	/	..... ..... (подпись)	" ..... "	20 ..... г.
<i>собств. кв. № 54</i> ..... (организация, должность)	/	<i>Сарайкина</i> ..... (ф.и.о.)	/	<i>[подпись]</i> ..... (подпись)	" 13 " 12	20 23 г.
..... ..... (заявитель)	/	..... ..... (ф.и.о.)	/	..... ..... (подпись)	" ..... "	20 ..... г.

Примечание:

Замер температуры в квартире производился поверенным .....  
(тип, марка прибора)  
с ценой деления ..... °С. Для замера температурных и гидравлических параметров  
теплоносителя на вводе в дом использованы своевременно поверенные .....  
(тип, марка прибора)