

Телефонограммы с 01.09.2026 0:0:00 по 26.10.2026 11:5:00

Номер	Дата создания	ФИО заявителя	Адрес	Содержание обращения
26Ж79987	21.10.2026 9:03	не пред.	ул. ЗАБАЛУЕВА Д. 13	Телефонограммы Продление ремонтных работ по ЦТП -72 до 17-00 21.10.26 Забалуева – 9, 10, 11, 13, 17,19, 21, 21/1, Филатова – 11, 13. Мерченко Диск. ТЕПЛОСЕТИ 2. продление до 10-00 22.10.26. продление до 17-00 22.10, сообщила Иванова по т/ф 36 Продление ремонтных работ по ЦТП -72 до 17-00 24.10.26 Забалуева – 9, 10, 11, 13, 17,19, 21, 21/1, Филатова – 11, 13. продление до 17-00 25.10 , сообщила Миллер. продление до 17-00 26.10 , сообщила Миллер.
26Ж79317	19.10.2026 17:03	т/с	ул. ЗАБАЛУЕВА Д. 13	Телефонограммы Продление ремонтных работ по ЦТП -72 до 20-00 20.10.26 Забалуева – 9, 10, 11, 13, 17,19, 21, 21/1, Филатова – 11, 13. Миллер Диск.
26Ж78313	17.10.2026 17:07	не пред.	ул. ЗАБАЛУЕВА Д. 13	Телефонограммы №11 В связи с рем. работами на т/с откл. ГВС по ЦТП Д-72 с 17-00 17.10. до 16-00 18.10. по адресам: Забалуева – 9, 10, 11, 13, 17,19, 21, 21/1, Филатова – 11, 13. Гераськин - Миллер - Никончук продление до 15-00 19.10 , сообщила Мерченко

26315969	15.10.2026 14:11	инженер	ул. ЗАБАЛУЕВА Д. 13	Исх. Телефонogramма Просим выяснить и устранить причину нагрева ХВС на Забалуева,13. Температура ХВС 25*. Татиевская-Мозер- Исходящий звонок исполнителю ТЕПЛОСЕТИ 2. (3832891035) - 14:07:02 Исходящий звонок исполнителю ТЕПЛОСЕТИ 2. (3832891036) - 14:08:06 приняла Миллер ПЕРЕДАНО. В СГК.
26315433	08.10.2026 14:29	инженер Кузнецов А.В.	ул. ЗАБАЛУЕВА Д. 13	Исх. Телефонogramма Просим выяснить и устранить причину нагрева ХВС Забалуева - 13. Температура ХВС 25*. Кузнецов Кретьова Исходящий звонок исполнителю ТЕПЛОСЕТИ 2. (3832891035) 14-45 приняла Гамель
26Ж71666	06.10.2026 14:55	Иванова т/с	ул. ЗАБАЛУЕВА Д. 13	Телефонogramмы № 314 В связи с ремонтными работами будет отключено ХГВС 07.10.26 с 10-00 до 14-00 на ЦТП-л72 по адресам: Филатова 11,13,Забалуева 9,10,11,17,19,21,21/1 ЦТП-л73 с 14-00 до 17-00 07.10.26 по адресам: Филатова 3,4,5,6,7,8,9,10,12,14. Забалуева 27 Гераськин-Иванова-Кононенко
26Ж68624	29.09.2026 16:24	2 тепловой район Кукс	ул. ЗАБАЛУЕВА Д. 13	Телефонogramмы т/Ф № 81 Ухудшение параметров теплоносителя с 10-00 30.09.26 до 02-00 01.10.26 по ЦТП-л72, л73 по адресам: ул. Забалуева, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 21/1, 27; ул. Филатова, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Гераськин - Мерченко - Голубева

26Ж68184	28.09.2026 15:56	2 тепловой район	ул. ЗАБАЛУЕВА, д. 13	Телефонограммы № 69 В связи с ремонтными работами по ул Невельского ухудшение параметров ГВС с 10-00 29.09.26 до 02-00ч 30.09.26 по ЦТП-л/72,73. Адреса: Забалуева 9,10,11,13,17,19,21,21/1,27 Филатова 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. Гераськин-Жуикова-Кононенко
----------	------------------	------------------	----------------------	---